

Protokół kontroli diagnostycznej urządzeń oświetleniowych
nr IZ4ENE.5532.388.2021.6.1 z dnia 06-08-2021


| | | | | |
|--|------------------|---|-------------------|-----------|
| data wykonania | | 8-07-2021 | | |
| Imię i nazwisko wykonującego kontrolę | | Arkadiusz Szkoda | | |
| Obiekt objęty kontrolą diagnostyczną (szlak km, stacja, peron, przejazd) | | -Linia: 26 , km. 30,620 do 31,860 -Relacja: Łuków - Radom -Obiekt: Oświetlenie peronu 1 – st. Okrzeja - szlak: st. Okrzeja | | |
| Zakres kontroli diagnostycznej | | Ocena | Uwagi i zalecenia | |
| OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE | Linie | Fundamenty | --- | --- |
| | | Konstrukcje wsporcze | 4 | Bez uwag. |
| | | Tabliczki przyłączeniowe | 4 | Bez uwag. |
| | | Oprawy | 4 | Bez uwag. |
| | | Położenie | 4 | Bez uwag. |
| | | Wysięgniki | 4 | Bez uwag. |
| | | Powłoki antykorozyjne | 4 | Bez uwag. |
| | | Oznakowanie | 4 | Bez uwag. |
| | Szafy zasilające | Fundamenty, cokoły szaf zasilających | 4 | Bez uwag. |
| | | Szafy zasilające | 4 | Bez uwag. |
| | | Fotokomórki i zegary astronomiczne | 4 | Bez uwag. |
| | | Oznakowanie | 4 | Bez uwag. |
| | | Pulpity sterownicze | 4 | Bez uwag. |
| | | Schematy | 4 | Bez uwag. |
| | | | | |

Skala ocen

- 5 – stan bardzo dobry – urządzenia nowe, bez zastrzeżeń
4 - stan dobry – nie wymaga naprawy
3 – stan dostateczny, stwierdzone usterki usunąć w ramach najbliższych cyklicznych zabiegów utrzymaniowych
2 – stan niezadawalający, wymaga naprawy w okresie najbliższych 9 miesięcy
1 – stan niedostateczny – wymaga natychmiastowej naprawy

Podsumowanie:

Kontrole diagnostyczną przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9 oraz Instrukcji Iet-3. Na podstawie zapisów oraz oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym urządzeń elektrycznego oświetlenia peronu 1 w st. Okrzeja.
Stan techniczny pozwala na dalszą eksploatację.
Stan techniczny oceniono jako **dobry**.

INSPEKTOR DIAGNOSTA

Arkadiusz Szkoda
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr LUB/0015/V/BE/19
uprawnienia SEP Nr: E1/719/1932/20 oraz D1/719/1933/20