

Protokół
kontroli okresowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego
nr IZ4ENE6.O.154.2022 z dnia 08.07.2022

Wykonywanej:

- co najmniej raz w roku na podstawie art. 62. ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane*)
- ~~- co najmniej raz na 5 lat na podstawie art. 62. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane*)~~

1. Zarządca: **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii kolejowych w Lublinie ul. Okopowa 5 20-022 Lublin.**
2. Lokalizacja i nazwa obiektu:
 - nr linii kolejowej **26 kilometr. 30,620**
 - obiekt: **Oświetlenie przejazdu kat. A km. 30,620 oraz st. Okrzeja – peron nr 2 i peron nr 1 wraz z oświetlaniem międzytorza i głowic rozjazdowa kierunek Krzywda.**
 - liczba punktów oświetleniowych (łącznie): **25 szt.**
 - **opraw – 25 sztuk**
 - **konstrukcji wsporczych – 25 sztuk**
3. Zakres kontroli okresowej:
 - ~~1) Pomiary zgodne z zapisami § 31. Instrukcji let-3*)~~
 - ~~a) Protokół nr~~
 - 2) Oględziny zgodne z zapisami § 14. Instrukcji let-3;
 - ~~a) Protokół z oględzin nr~~
4. Ocena stanu technicznego urządzeń oświetleniowych:
 - ~~1) Zakres ust. 3 pkt.1 (dotyczy tylko kontroli wykonywanej co najmniej raz na 5 lat na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane):~~
 - ~~a) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego – Protokół nr – Spełniony warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Tak/Nie*)~~
 - ~~b) Pomiar rezystancji izolacji – Spełniony warunek rezystancji izolacji: Tak/Nie*)~~
 - ~~c) Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych – Protokół nr Spełniony warunek rezystancji uziemień : Tak/Nie*)~~

- 2) Zakres ust. 3 pkt 2, z oceną stanu technicznego poszczególnych elementów i urządzeń:

Lp.	Urządzenia i elementy poddane kontroli	Ocena stanu technicznego (dobry, dost, nzad, ndst.)
	1	2
1	Oprawy oświetleniowe – kompletność, zamocowanie, czystość, itp.	Dobry.
2	Źródła światła – ubytki, czystość, itp.	Dobry.
3	Konstrukcje wsporcze – kompletność konstrukcji, stan powłok antykorozyjnych i malarskich, połączenia elementów, wnęki i rozdzielnice słupowe, wysięgniki, itp.	Dobry.
4	Oświetleniowe linie napowietrzne – stan przewodów elektrycznych, izolatorów, połączeń elektrycznych i mechanicznych, itp.	---
5	Oświetleniowe linie kablowe – stan połączeń elektrycznych, głowic kablowych, widoczne części izolacji kabla, osłon, itp.	Dobry.
6	Rozdzielnice oświetleniowe – stan aparatury łączeniowej, zabezpieczeniowej i sterowniczej, stan przewodów i połączeń elektrycznych, stan dławic w miejscu wprowadzenia przewodów do rozdzielnic, itp.	Dobry.
7	Stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz innych oznaczeń: uporządkowanie otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji wsporczych i rozdzielnic oświetleniowych.	Dobry.
8	Czy oprawa oświetleniowa nie jest przesłaniana np. przez korony drzew; poprawność i funkcjonalność sterowania oświetleniem (ręczne i automatyczne)	Dobry.
9	Sprawdzenie stanu oraz czytelność opisów znajdujących się na elementach urządzeń oświetlenia zewnętrznego.	Dobry.
10	Inne:	

5. Realizacja zapisów i zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej:

Nie było zaleceń

6. Uwagi i zalecenia:

Brak uwag i zaleceń.


7. Ocena stanu technicznego urządzeń oświetlenia zewnętrznego poddanych kontroli okresowej: **Dobry**.....**)

(skala ocen: dobry, dostateczny, niezadowolający, niedostateczny**)

8. Urządzenia objęte kontrolą okresową nadają/~~nie nadają się~~ *) do dalszej eksploatacji.

9. Następną kontrolę należy przeprowadzić w terminie do końca roku: **2023**

10. Oceny dokonał:

INSPEKTOR DIAGNOSTYKA

 Arkadiusz Szkoda
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych Nr LUB/C015/WBE/19
 1932/2019, 1932/2019 oraz D1/719/1933/20