

# Protokół kontroli diagnostycznej urządzeń oświetleniowych nr IZ4ENE6.D.151.2022 z dnia 08.07.2022

data wykonania		05-07-2022		
Imię i nazwisko wykonującego kontrolę		Arkadiusz Szkoda		
Obiekt objęty kontrolą diagnostyczną (szlak km, stacja, peron, przejazd)		- Linia: 26, km 22,709 - Relacja: Łuków - Radom - Obiekt: Oświetlenie przejazdu kat. B km. 22,709 - Szlak: Łuków Łapiguz – Krzywda - Okrzeja		
Zakres kontroli diagnostycznej		Ocena	Uwagi i zalecenia	
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	Linie	Fundamenty	--	---
		Konstrukcje wsporcze	4	Bez uwag.
		Tabliczki przyłączeniowe	4	Bez uwag.
		Oprawy	4	Bez uwag.
		Położenie	4	Bez uwag.
		Wysięgniki	4	Bez uwag.
		Powłoki antykorozyjne	4	Bez uwag.
		Oznakowanie	4	Bez uwag.
	Szafy zasilające	Fundamenty, cokoły szaf zasilających	4	Bez uwag.
		Szafy zasilające	3	Splowiała i łuszcząc się warstwa zabezpieczająca. Owady i roślinność wewnątrz szafy. Brak zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
		Fotokomórki i zegary astronomiczne	4	Bez uwag.
		Oznakowanie	3	Brak nazwy szafy na drzwiach
		Pulpity sterownicze	4	Bez uwag.
		Schematy	4	Bez uwag.

## Skala ocen

5 – stan bardzo dobry – urządzenia nowe, bez zastrzeżeń

4 - stan dobry – nie wymaga naprawy

3 – stan dostateczny, stwierdzone usterki usunąć w ramach najbliższych cyklicznych zabiegów utrzymaniowych

2 – stan niezadawalający, wymaga naprawy w okresie najbliższych 9 miesięcy

1 – stan niedostateczny – wymaga natychmiastowej naprawy

## Podsumowanie:

Kontrolę diagnostyczną przeprowadzono zgodnie z zapisami wytycznych Iet-9. Na podstawie zapisów oraz oględzin stwierdzono nieprawidłowości związane ze stanem technicznym urządzeń elektrycznego oświetlenia przejazdu kat. B km. 22,709 Stan techniczny oceniono jako **dobry**.

INSPEKTOR DIAGNOSTA  
Arkadiusz Szkoda  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych Nr: LUB/0015/N/BE/19  
uprawnienia SEP Nr: E1/719/1932/20 oraz D1/719/1933/20