

Protokół
kontroli okresowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego
nr IZ4ENE.5532.381.2021.6.2 z dnia 13.07.2021

Wykonywanej:

- co najmniej raz w roku na podstawie art. 62. ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane*)
- ~~- co najmniej raz na 5 lat na podstawie art. 62. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane*)~~

1. Zarządca: **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii kolejowych w Lublinie ul. Okopowa 5 20-022 Lublin.**

2. Lokalizacja i nazwa obiektu:

- nr linii kolejowej **26 kilometr. 22,709**
- obiekt: **Oświetlenie przejazd kat. B w km. 22,709 p.o. Krzywda**
- liczba punktów oświetleniowych: **2 (2 słupów, 2 opraw) szt.**

3. Zakres kontroli okresowej:

- ~~1) Pomiary zgodne z zapisami § 31. Instrukcji let-3*)~~
 - ~~a) Protokół z~~
- 2) Oględziny zgodne z zapisami § 14. Instrukcji let-3;
- ~~a) Protokół z oględzin nr~~

~~4. Ocena stanu technicznego urządzeń oświetleniowych:~~

- ~~1) Zakres ust. 3 pkt. 1 (dotyczy tylko kontroli wykonywanej co najmniej raz na 5 lat na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane):~~
 - ~~a) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego — Protokół nr — Spełniony warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Tak/Nie*)~~
 - ~~b) Pomiar rezystancji izolacji —~~
 - ~~Spełniony warunek rezystancji izolacji: Tak/Nie*)~~
 - ~~c) Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych — Protokół nr~~
 - ~~Spełniony warunek rezystancji uziemień : Tak/Nie*)~~
- 2) Zakres ust. 3 pkt 2, z oceną stanu technicznego poszczególnych elementów i urządzeń:

Lp.	Urządzenia i elementy poddane kontroli	Ocena stanu technicznego (dobry, dost, niezad, ndst.)
	1	2
1	Oprawy oświetleniowe – kompletność, zamocowanie, czystość, itp.	Dobry.
2	Źródła światła – ubytki, czystość, itp.	Dobry.
3	Konstrukcje wsporcze – kompletność konstrukcji, stan powłok antykorozyjnych i malarskich, połączenia elementów, wnęki i rozdzielnice słupowe, wysięgniki, itp.	Dobry.
4	Oświetleniowe linie napowietrzne – stan przewodów elektrycznych, izolatorów, połączeń elektrycznych i mechanicznych, itp.	---
5	Oświetleniowe linie kablowe – stan połączeń elektrycznych, głowic kablowych, widoczne części izolacji kabla, osłon, itp.	Dobry.
6	Rozdzielnice oświetleniowe – stan aparatury łączeniowej, zabezpieczeniowej i sterowniczej, stan przewodów i połączeń elektrycznych, stan dławic w miejscu wprowadzenia przewodów do rozdzielnic, itp.	Dobry.
7	Stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz innych oznaczeń: uporządkowanie otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji wsporczych i rozdzielnic oświetleniowych.	Dobry.
8	Czy oprawa oświetleniowa nie jest przesłaniana np. przez korony drzew; poprawność i funkcjonalność sterowania oświetleniem (ręczne i automatyczne)	Dobry.
9	Sprawdzenie stanu oraz czytelność opisów znajdujących się na elementach urządzeń oświetlenia zewnętrznego.	Dobry.
10	Inne	--

5. Realizacja zapisów i zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej:

Nie było zaleceń

6. Uwagi i zalecenia:

Brak uwag i zaleceń.

7. Ocena stanu technicznego urządzeń oświetlenia zewnętrznego poddanych kontroli okresowej: **Dobry**.....**)

(skala ocen: dobry, dostateczny, niezadowolający, niedostateczny**)

8. Urządzenia objęte kontrolą okresową nadają/nie nadają się *) do dalszej eksploatacji.

9. Następną kontrolę należy przeprowadzić w terminie do końca roku: **2022**

10. Oceny dokonał :

.....
(imię, nazwisko, nr właściwego świadectwa, podpis)

INSPEKTOR DIAGNOSTA

Arkadiusz Szkoda
Arkadiusz Szkoda

uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych Nr LUB/0015/W/BE/19
uprawnienia SEP Nr: E1/719.1932/20 oraz D1/719.1933/20