

Protokół
kontroli okresowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego
nr IZ4ENE6.O.134.2022 z dnia 28.06.2022

Wykonywanej:

- ~~– co najmniej raz w roku na podstawie art. 62. ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane*)~~
- co najmniej raz na 5 lat na podstawie art. 62. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane*)

1. Zarządca: **PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii kolejowych w Lublinie ul. Okopowa 5 20-022 Lublin.**
2. Lokalizacja i nazwa obiektu:
 - nr linii kolejowej **26 kilometr. 22,500**
 - obiekt: **Oświetlenie przystanku osobowego Krzywda**
 - liczba punktów oświetleniowych (łącznie): **15 szt.**
 - **opraw – 15 sztuk**
 - **konstrukcji wsporczych – 9 sztuk**
3. Zakres kontroli okresowej:
 - 1) Pomiary zgodne z zapisami § 31. Instrukcji let-3*)
 - a) Protokół nr B6-D-8203/123/22 z dnia 20.06.2022
 - 2) Oględziny zgodne z zapisami § 14. Instrukcji let-3;
 - a) ~~Protokół z oględzin nr –~~
4. Ocena stanu technicznego urządzeń oświetleniowych:
 - 1) Zakres ust. 3 pkt.1 (dotyczy tylko kontroli wykonywanej co najmniej raz na 5 lat na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane):
 - a) ~~Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń oświetlenia zewnętrznego – Protokół nr – Spełniony warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Tak/Nie*)~~
 - b) Pomiar rezystancji izolacji – B6-D-8203/121/22
Spełniony warunek rezystancji izolacji: Tak/~~Nie*)~~
 - c) Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych – Protokół nr B6-D-8203/122/22
Spełniony warunek rezystancji uziemień : Tak/~~Nie*)~~
 - 2) Zakres ust. 3 pkt 2, z oceną stanu technicznego poszczególnych elementów i urządzeń:

Lp.	Urządzenia i elementy poddane kontroli	Ocena stanu technicznego (dobry, dost, nzad, ndst.)
	1	2
1	Oprawy oświetleniowe – kompletność, zamocowanie, czystość, itp.	Dobry.
2	Źródła światła – ubytki, czystość, itp.	Dobry.
3	Konstrukcje wsporcze – kompletność konstrukcji, stan powłok antykorozyjnych i malarskich, połączenia elementów, wnęki i rozdzielnice słupowe, wysięgniki, itp.	Dobry.
4	Oświetleniowe linie napowietrzne – stan przewodów elektrycznych, izolatorów połączeń elektrycznych i mechanicznych, itp.	---
5	Oświetleniowe linie kablowe – stan połączeń elektrycznych, głowic kablowych, widoczne części izolacji kabla, osłon, itp.	Dobry.
6	Rozdzielnice oświetleniowe – stan aparatury łączeniowej, zabezpieczeniowej i sterowniczej, stan przewodów i połączeń elektrycznych, stan dławic w miejscu wprowadzenia przewodów do rozdzielnic, itp.	Dobry.
7	Stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz innych oznaczeń: uporządkowanie otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji wsporczych i rozdzielnic oświetleniowych.	Dobry.
8	Czy oprawa oświetleniowa nie jest przesłaniana np. przez korony drzew; poprawność i funkcjonalność sterowania oświetleniem (ręczne i automatyczne)	Dobry.
9	Sprawdzenie stanu oraz czytelność opisów znajdujących się na elementach urządzeń oświetlenia zewnętrznego.	Dobry.
10	Inne:.....	

5. Realizacja zapisów i zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej:

Nie było zaleceń

6. Uwagi i zalecenia:

Brak uwag i zaleceń.


7. Ocena stanu technicznego urządzeń oświetlenia zewnętrznego poddanych kontroli okresowej: **Dobry**.....**)

(skala ocen: dobry, dostateczny, niezadowolający, niedostateczny**)

8. Urządzenia objęte kontrolą okresową nadają/nie nadają się *) do dalszej eksploatacji.

9. Następną kontrolę należy przeprowadzić w terminie do końca roku: **2027**

10. Oceny dokonał:

INSPEKTOR DIAGNOSTA

 Arkadiusz Szkoda
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych Nr LUB 00151/BE 19
 uprawnień na SEP Nr E1-713 191220 oraz D1-713 191220